


LEGENDA

- JT Jírmací tyč
- SK Svorčka křížová
- SR02 Svorčka spojovací/křížová na pásek
- ◎ SZ Svorčka zkušební
- ∨ OU Ochranný úhelník
- S0 Svorčka okapová
- ST02 Svorčka na trubku malá
- ▭ HOP Hlavní ochranná přípojnice

Základový zemnič FeZn30/4 uložit před betonováním základů
 Svody na štítech upevnit na oplechování
 SZ ve výši 1,8m nad upraveným terénem
 OÚ dlouhý 1,7m
 Odpor uzemnění max.15 ohmů
 Krytina je taška pálená TONDACH

KRESLIL	Jakub Marvan	Třída	D3	VED.PROJEKTU:	ING. JIŘÍ SMILEK
VYPRACOVAL:	Jakub Marvan	Třída	D3	KONTROLOVAL:	ING. ZDENĚK HADŠ
ZOPP.PROJEKTANT:		SCHVÁLIL:		ING. MILHRA MICHALKOVÁ	
INVESTOR:	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA-CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY				
Rekonstrukce rodinného domu Sádová 664, Vizovice					
3-ELEKTROINSTALACE					
HROMOSVOD					
 ISS-COP 757 01 Valašské Meziříčí Pásového 49		DATEM:		31.3.2007	
		STUPEŇ:		Návrh projektu	
ZMĚNA:		MĚŘITVO		ČÍSLO LISTU	
1:50					