



Hlavní ochranná
přípojnice objektu

POZNÁMKA

Napájecí síť : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C
 Ochrana před neb.dotyk. napětím : základní: ZÁKLADNÍ IZOLACÍ, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
 dle ČSN 33 2000-4-41 ochranná opatření:
 ochrana při poruše: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

VYPRACOVAL:	VED.PROJEKTU:	KELINS Ing.Jiří Smílek	
Ing. Jiří Smílek	Ing. Karel Trlica	Kancelář Elektřických Instalací	Liptál 337 756 31
INVESTOR: Továrek Martin	DATUM:	22.11.2008	
STAVBA: Chalupa Seninka č.e.1 - parcela 13	STUPEŇ:	Projekt stavby	
OBJEKT: Přípojka NN	ZMĚNA :		
SOUBOR:	MĚŘÍTKO		
3-ELEKTROINSTALACE	MÍSTNOST č.	ARCH. ČÍSLO 42-3-431	ČÍSLO VÝKRESU 3
NÁZEV VÝKR. ROZVADĚČ RE	Fasáda		