



POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN~ 50 Hz, 400V/TN-C
 OCHRANA PŘED NEB.DOTYK.NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-3 :

KRESLIL	Ing. Jiří Smělek	VED.PROJEKTU:	Ing.Karel Trlica	KELINS Ing.Jiří Smělek Kancelář Elektrických Instalací Liptál 337 756 31	
VYPRACOVAL:	Ing. Jiří Smělek	KONTROLOVAL:	Hana Žáková		
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. Jiří Smělek	SCHVÁLIL:		DATUM:	14.6.2006
INVESTOR:	Vlastimil Státný			STUPEŇ:	Projekt stavby
Rodinný dům Liptál par.č.st. 337, 338				ZMĚNA :	
3-ELEKTROINSTALACE				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU 4
Jednoplňové schéma přípojky NN					10-3-150