


Investor: Investor	Stavba: stavba	1 kW	1 kW	Objekt: Objekt	13.9.2008
Vypracoval: Ing. Jiří Smílek	Třída: N2A	Místnost č. Předstř. bytu	Vzorový ROZVÁDEČ bytový		RB 1
Kontroloval: Smílková	N2A	JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA	ARCH.ČÍSLO	3-03	ZMĚNA č. CÍS.LISTU



Typ rozváděče	Typový plastový např. GW4004818M		
Počet polí		dělení	
Krytí-zavření	IP40	otvory	IP20
Přívod	VRCHEM nebo SPODEM	vyvody	VRCHEM nebo SPODEM
Rozeznání: délka -	367 mm	hloubka -	97 mm
		výška -	362 mm
Nýtár:	Obsluha: Pracovníky poučenými		Údržba: Min. pracovníky znalými

POZNÁMKA

Napájecí síť : 3 NPE~ 50 Hz, 400V/TN-C-S
 Ochrana před neb.dobyt. napětím : základní: ZÁKLADNÍ IZOLACI, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
 dle ČSN 33 2000-4-41
 ochranné opatření: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
 A OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ
 A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
 zvýšené: DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
 doplňková: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

KRESLIL	Třída N2A	VED.PROJEKTU:	Ing. JIŘÍ SMÍLEK		ISŠ-COP
VYPRACOVAL:	N2A	KONTRLOVAL:	Hana Smílková		
ZODP.PROJEKTANT:	Hana Smílková	SCHVÁLIL:	Mgr. Petr Pavlíšek	DATUM:	6.4.2010
INVESTOR:	INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA-CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY			STUPEŇ:	
Vzorové rozváděče				ZMĚNA :	
Projekt rodinného domku				MĚŘITKO :	ČÍSLO VÝKRESU 3
3 - ELEKTROINSTALACE				MÍSTNOST č.	
Vzorový rozváděč bytový RB1				předstř. bytu	3-03